

Практика обследования и решения вопросов адаптации объекта социальной инфраструктуры и оформления результатов с учётом основных форм организации доступности

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ)

*Координатор проектов
АНО «Межрегиональный ресурсный
центр «Доступный мир»
М.В. Рохманова*

1. Территория, прилегающая к зданию

Значимые барьеры для инвалидов и МГН	Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)
<p>1.1 Отсутствует нормативная информация на входе на территорию (Все)</p> <p>1.2 Отсутствует тактильная информация о направлении ко входу в здание (С-п)</p> <p>1.3 Наличие нарушения целостности покрытия на путях движения (К)</p> <p>1.4 Ненормативное количество выделенных мест на парковке (Все)</p>	<p>1.1 Установить информационное табло на входе на территорию с дублированием рельефными знаками</p> <p>1.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения (установка переговорного устройства)</p> <p>1.3 Выделить не менее 10% парковочных мест для транспорта инвалидов</p>	<p>1.1 Установить тактильные указатели на пути движения для инвалидов по зрению</p>

1. Территория, прилегающая к зданию

Категория инвалидов		Состояние доступности		
		на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
	К	ВНД	ДУпп	ДУпп
	О-Н	ВНД	ДП	ДП
	О-В	ВНД	ДП	ДП
	С-П	ВНД	ДУпп	ДП
	С-Ч	ВНД	ДП	ДП
	Г-П	ВНД	ДП	ДП
	Г-Ч	ВНД	ДП	ДП
	У	ВНД	ДП	ДП

2. Вход в здание

Значимые барьеры для инвалидов и МГН	Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)
<p>2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч)</p> <p>2.2 Лестница не дублируется пандусом или иными подъёмными устройствами (К)</p> <p>2.3 Отсутствие информации для инвалидов по зрению, в т.ч. предупреждающей и направляющей (С-п, С-ч)</p> <p>2.4 Доводчик отсутствует (К)</p> <p>2.5 Наличие ненормативного порога на входе (К, О-н)</p> <p>2.6 Ненормативные поручни на лестнице (О-н, С-п, С-ч)</p> <p>2.7 Ковёр на лестнице, выполняющий функции противоскользящего покрытия, удалён от поручней</p>	<p>2.1 Установить информационное табло со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками</p> <p>2.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках (в т.ч. с использованием гусеничного подъёмника и мини-пандуса для преодоления порога), с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения на входе</p> <p>2.3 Установить доводчик</p> <p>2.4 Установить нормативные поручни</p> <p>2.5 Разместить ковёр по всей ширине марша лестницы</p>	<p>2.1 Разместить предупреждающую тактильную информацию перед лестницей и дверью</p>

2. Вход в здание

Категория инвалидов		Состояние доступности		
		на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
	К	ВНД	ДУпп	ДУпп
	О-Н	ВНД	ДП	ДП
	О-В	ВНД	ДП	ДП
	С-п	ВНД	ДУпп	ДП
	С-ч	ВНД	ДП	ДП
	Г-п	ДП	ДП	ДП
	Г-ч	ДП	ДП	ДП
	У	ДП	ДП	ДП

3. Пути движения внутри здания

Значимые барьеры для инвалидов и МГН	Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)
<p>3.1 Отсутствуют направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>3.2 Отсутствует непрерывная информация о направлении пути движения к залу и столовой (Все)</p> <p>3.3 Имеются перепады высот (пороги) (К)</p> <p>3.4 Отсутствует место для размещения собаки-проводника (С-п)</p> <p>3.5 Наличие турникета на путях движения (К, С-п)</p> <p>3.6 Скользящий пол на путях движения</p>	<p>3.1 Организовать сопровождение инвалидов с нарушениями зрения и на креслах-колясках к столовой и залу</p> <p>3.2 Разместить информацию о направлении пути движения к столовой и залу</p> <p>3.3 Установить комплексную информацию о путях эвакуации</p> <p>3.4 Организовать зону размещения собаки-проводника</p> <p>3.5 Установить ковровое покрытие на путях движения и закрепить</p>	<p>3.1 Установить мнемосхему на путях движения</p>

3. Пути движения внутри здания

Категория инвалидов	Состояние доступности		
	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
 К	ВНД	ДУпп	ДУпп
 О-Н	ВНД	ДП	ДП
 О-В	ВНД	ДП	ДП
 С-П	ВНД	ДУпп	ДП
 С-Ч	ВНД	ДП	ДП
 Г-П	ВНД	ДП	ДП
 Г-Ч	ВНД	ДП	ДП
 У	ВНД	ДП	ДП

4. Зона целевого назначения

Значимые барьеры для инвалидов и МГН	Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)
<p>4.1 Отсутствует информация, в т.ч с дублированием рельефными знаками (Все)</p> <p>4.2 Не организован сурдоперевод в зале (Г-п)</p> <p>4.3 Отсутствуют выделенные места для инвалидов на креслах-колясках в зале и столовой (К)</p> <p>4.4 Не обеспечен выход на сцену (К)</p> <p>4.5 Отсутствует информация для инвалидов с нарушениями зрения (С-п)</p> <p>4.6 Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями слуха в зале (Г-ч)</p> <p>4.7 Наличие перепадов высот (К)</p>	<p>4.1 Установить информацию о зале и столовой, в т.ч с дублированием рельефными знаками</p> <p>4.2 Организовать допуск сурдопереводчика на объект</p> <p>4.3 Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха максимально близко к источнику звука</p> <p>4.4 Организовать размещение в зале инвалидов на креслах-колясках при оказании услуг рядом с выходом</p> <p>4.5 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения</p> <p>4.6 Установить поручни на лестнице на сцене</p>	<p>4.1 Установить стационарную индукционную систему для инвалидов с нарушениями слуха в зале</p>

4. Зона целевого назначения

Категория инвалидов		Состояние доступности		
		на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
	К	ВНД	ДУпп	ДУпп
	О-Н	ВНД	ДП	ДП
	О-В	ВНД	ДУпп	ДУпп
	С-п	ВНД	ДУпп	ДУпп
	С-ч	ВНД	ДП	ДП
	Г-п	ВНД	ДУпп	ДУпп
	Г-ч	ВНД	ДУпп	ДП
	У	ВНД	ДП	ДП

5. Санитарно-гигиенические помещения

Значимые барьеры для инвалидов и МГН	Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)
<p>5.1 Информация о помещении размещена на дверном полотне (Все)</p> <p>5.2 Отсутствует доводчик на двери в кабинку (К)</p> <p>5.3 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все)</p> <p>5.4 Отсутствуют поручни рядом с унитазом и раковиной (К, О-н, С-п)</p> <p>5.5 Габариты кабины не соответствуют нормативу (К)</p> <p>5.6 Отсутствует свободное пространство рядом с унитазом (К)</p> <p>5.7 Узкие дверные проёмы на входе (К)</p> <p>5.8 В кабинках установлены шпингалеты (Все)</p>	<p>5.1 Установить информацию о назначении помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками</p> <p>5.2 Установить кнопку вызова персонала со шнурком</p> <p>5.3 Установить поручни рядом с раковиной</p> <p>5.4 Установить доводчик или поручень на дверь кабинки</p> <p>5.5 Организовать оказание помощи инвалидам на креслах-колясках и с нарушениями зрения сотрудниками</p> <p>5.6 Установить стационарный поручень рядом с унитазом со стороны стены</p> <p>5.7 Заменить шпингалеты на систему закрывания дверей, позволяющей открывать дверь снаружи</p>	<p>5.1 Переместить стенку кабинки для обеспечения свободного пространства рядом с унитазом</p> <p>5.2 Установить откидной поручень рядом с унитазом</p> <p>5.3 Установить мнемосхему санитарно-гигиенического помещения</p> <p>5.4 Расширить дверной проём на входе в помещение</p>

5. Санитарно-гигиенические помещения

Категория инвалидов		Состояние доступности		
		на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
	К	ВНД	ДУпп	ДП
	О-Н	ВНД	ДП	ДП
	О-В	ВНД	ДП	ДП
	С-п	ВНД	ДУпп	ДП
	С-ч	ВНД	ДП	ДП
	Г-п	ВНД	ДП	ДП
	Г-ч	ВНД	ДП	ДП
	У	ВНД	ДП	ДП

6. Система информации

Значимые барьеры для инвалидов и МГН	Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)
<p>6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке</p> <p>6.2 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами</p> <p>6.3 На сайте учреждения нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг</p>	<p>6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5)</p> <p>6.2 Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН</p>	

6. Система информации

Категория инвалидов		Состояние доступности		
		на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
	К	ВНД	ДП	ДП
	О-Н	ВНД	ДП	ДП
	О-В	ВНД	ДП	ДП
	С-П	ВНД	ДУпп	ДП
	С-Ч	ВНД	ДП	ДП
	Г-П	ВНД	ДУпп	ДУпп
	Г-Ч	ВНД	ДУпп	ДП
	У	ВНД	ДП	ДП

Выводы о состоянии доступности ОСИ и услуг для инвалидов

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
-на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУпп	ДП	ДУпп	ДУпп	ДП	ДУпп	ДУпп	ДП
после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДП
после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДП

Рохманова Марина Владимировна,
координатор проектов АНО
«Межрегиональный ресурсный центр для
специалистов по реабилитации и
социальной интеграции инвалидов
«Доступный мир» (Санкт-Петербург)

+ 7 964 332 87 07

marinavroh@gmail.com

www.rehabresource.ru